

FW8000 系统应用于高层公寓、高级住宅的系统设计

此种控制方式联动控制点数较多，报警规模较大，一般地下层作为车库，此种控制方式消防设备一般可划分为：水喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、防排烟系统、防火卷帘系统、消防广播电话系统、电梯控制系统、厨房可燃气体报警及联动切断阀控制系统等。在设计中可将较多的同类联动设备归纳在一个联动回路中，也可将某几类设计在一个联动回路中。报警控制功能与 3.2 相同。见<图三>。

<图三>：FW8000 系统应用于高层公寓、高级住宅的系统设计

