

FW8000 系统应用于别墅群的系统设计

此种控制方式多为纯报警系统，一般将各栋别墅内每户烟感探测器和温感探测器可报一个地址，这样可以降低工程费用。根据别墅群规模及区域划分，需将报警总线回路合理分配，并合理选择管线的路由。可考虑在紧急情况下，对相应区域的供电、供气进行联动控制。见<图四>。

<图四>：FW8000 系统应用于别墅群的系统设计

